

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Sorszám: **M2010.07.15/014/10**

Kibocsátó:

INNOVATOR CONSULTING KFT
1135 BUDAPEST CSATA U. 29
Adószám: 14555792-2-41
Cgj.: 01-09-909199

A nyilatkozat tárgya:



CHM 500-40 BEKÖTŐCSŐ

Gyártási szám: 2001221/016/10

A fenti nyilatkozat tárgya megfelel a következő dokumentumok követelményeinek:

| Dokumentum azonosítója | Címe | Kiadás dátuma |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| ÉME A-56/2010 | Megfelelőségi tanúsítvány | 2010.07.07. |
| NY2010.06.25/21/10 | Nyomáspróba jegyzőkönyv | 2010.06.25 |
| | | |
| | | |

Termékspecifikáció:

MRAZ SYSTEM TECHNOLOGY CHM 500-40 BEKÖTŐCSŐ, maximum 500 kW teljesítményig beépíthető, NA 40 karimás berendezés, tüzeléstechnikai berendezéseknél alkalmazható.

A termék nyomáspróbázott, maximum 6 bár hálózati nyomású rendszerbe építhető be.

A beépítéshez minden esetben szakember szükséges

A modulon az MSZ 11413-6/1978 szabvány szerint, 9 bár nyomáson lett nyomáspróbázva.

A modul beépítése után a mágneses tér belül koncentrálódik, semmiféle hatással nincs az erős- és gyengeáramú vezetésekre, illetve a gáz mágnes szelepre.

A modul közvetlen közelében PACEMACER –t használók ne tartózkodjanak!

Megfelelőségi tanúsítvány érvényes:
2015 június 30.

Tanúsító szervezet:
ÉMI kft.

Név, beosztás

Aláírás

Mráz Sándor műszaki vezető

Kelt:

Budapest, 2010.07.15