



Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127

Tel/Fax: 88/312-394, 312-989

E-mail: primer@ajkanet.hu

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2010. április 13-án a Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 320E és 508 számú hőközpontjában

Tárgy: A MRAZ System Technology fizikális vas- és vízkőmentesítő berendezések próbaüzemi lezáró vizsgálata.

Jelen vannak:	Németh Szabolcs	Primer Kft műszaki vezető
	Mráz Sándor	e-PULSAR Kft műszaki igazgató
	Sarkadi Attila	e-PULSAR Kft szerelő

Az e-PULSAR kft 2009. október 1-én felszerelt a Primer Kft két hőközpontjában egy MRAZ System E-1D és egy E-2 típusú fizikális vas- és vízkezelő készüléket. A cél a hőközpontokban lévő hőcserélők megvédése volt a vízkő lerakódástól.

A kiinduláskor az egyik hőcserélő letisztított állapotban volt, míg a másik lerakódásokkal teli. A hat hónapos megelőlegedtségi garancia elteltével a hőcserélőket szétszerelve, azokon lerakódás nem tapasztalható.

Megállapítottuk, hogy Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett.

Ezen jegyzőkönyvet az e-PULSAR Kft referenciaként felhasználhatja.

Ajka, 2010. április 13.

Németh Szabolcs