

Thermal Hotel Visegrád Rt.

2025 Visegrád, Lepence völgy 1213 hrsz
Telefon: (06 26) 801 990 Telefon/fax: (06 26) 801 997
E-mail: igazgatas@thv.hu

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2008. október 2.-án a Thermal Hotel Visegrád Műszak bázisán

Tárgy: A MRAZ-SYSTEM TECHNOLOGY fizikális vas- és vízkezelő technológiai alkalmazásához szükséges berendezés próbaüzemi lezáró vizsgálata.

Jelen vannak:

Rosta János	Activesystem Kft.
Koller György	THV műszaki vezető
Sáros András	THV vízgépész csoportvezető
Dr. Kiss Péter	Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda
Körmendi Tibor	Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda

Az ACTIVE SYSTEM KFT. által 2008. április 7.-én szállított MRAZ-SYSTEM TECHNOLOGY fizikális vas- és vízkezelő technológia alkalmazásához szükséges berendezés próbaüzemét követően az élménymedence hőcserélőjét és vízforgató homokszűrőjét megbontottuk, megállapítottuk, hogy a szállító a szerződésben meghatározott feltételeknek eleget tett, nevezetesen sem a hőcserélőn sem a homokszűrőn kristályos vízkő kiválás nem tapasztalható.


Ezzel a szállító a szerződésben meghatározott visszavásárlási garancia feltételének eleget tett.

Ezen jegyzőkönyvet az ACTIVE SYSTEM KFT. referenciaként felhasználhatja.


A jegyzőkönyv a tapasztaltakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk.

Melléklet: Szerelési jegyzőkönyv másolata.

k. m. f.




Rosta János
Activesystem Kft.



Koller György
THV műszaki vezető



Dr. Kiss Péter
Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda



Sáros András
THV vízgépész csoportvezető



Körmendi Tibor
Diaboló Műszaki Fejlesztő Iroda