

Székhely:
8660 Tab
Munkás u. 28.

Fióktelepek:
8900 Zalaegerszeg
Posta u. 63.
8900 Zalaegerszeg
Zrínyi u. 38.
tel.: +36 92 508 000
fax: +36 92 508 001
tel.: +36 92 507 000
fax: +36 92 507 001
www.flextronics.com

REFERENCIA NYILATKOZAT

2010. november 16-19-ig az **e-PULSAR Kft** szakemberei felszerelték hét darab REMEHA típusú kazánunkat (400 kW-1000 kW-ig) a **MRAZ System Technology CHM** típusú fizikai porlasztás rásegítő készülékkel a Flextronics Kft zalaegerszegi telephelyén.

A felszerelés előtti és utáni ellenőrző mérésekkel megállapítottuk, hogy a gázfogyasztásban elért csökkenés azonos körülmények mellett elérte a **9,5 %-ot**.

Ezzel az **e-PULSAR Kft** teljesítette a szerződésben vállaltakat.

Az elért eredménnyel meg vagyunk elégedve, és más felhasználóknak is figyelmébe ajánljuk.

Ezúton hozzájárulok, hogy a referencia nyilatkozatot az **e-PULSAR Kft** weboldalán közzétegye és referenciaként felhasználja.

Zalaegerszeg, 2011. január 3.



.....
Fehér Norbert
Six Sigma Black Belt

FLEXTRONICS